

Дознавателю ТО НД №2
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ползунову П.В.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Согласно представлению от 30.03.2021 г дознавателем Ползуновым П.В были выполнены следующие мероприятия:

1. В корпусе № 1 детский сад «Вишенка», расположенного по адресу: ул.Мира 31 с. Красногорское: заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; приобретен газодымозащитный комплект; обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа на дверях эвакуации выходов 2 этажа здания; исправность противопожарного водоема осуществить невозможно в связи с его отсутствием на территории ДОУ (подтверждение: справка администрации Красногорского района Алтайского края).

Согласно приказа МЧС России от 30.03.2020 г № 225 « Об утверждении свода правил СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» п. 10.1. «Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом».

2. В корпусе № 3 детский сад «Яблочко», расположенного по адресу: ул. Советская 90 с. Красногорское заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа на дверях эвакуации выходов 1 этажа; приобретен газодымозащитный комплект; Разработана и сдана на проверку декларация пожарной безопасности.
3. В корпусе № 2 детский сад «Огонек», расположенного по адресу: пер.Рабочий 2 с. Красногорское заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; приобретен газодымозащитный комплект; Разработана и сдана на проверку декларация пожарной безопасности.
4. В филиале детский сад «Чебурашка», расположенного по адресу: ул. Центральная 5 пос. Талый заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; огнетушитель расположен на высоте более 1.5 м.
5. В филиале детский сад «Теремок», расположенного по адресу: ул. Подгорная 5 с. Березовка заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; обеспечена возможность

свободного открывания изнутри без ключа на дверях эвакуации выходов; имеется документация на автоматическую пожарную сигнализацию, разработана и сдана на проверку декларация пожарной безопасности.

6. В филиале детский сад «Калинка», расположенного по адресу: ул. Октябрьская 24 с. Усть-Иша заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа на дверях эвакуации выходов 1 этажа; приобретен газодымозащитный комплект; Разработана и сдана на проверку декларация пожарной безопасности.
7. В филиале детский сад «Светлячок», расположенного по адресу: ул. Северная 14 с. Новозыково имеется документация на автоматическую пожарную сигнализацию, разработана и сдана на проверку декларация по пожарной безопасности.
8. В филиале детский сад «Березка», расположенного по адресу: ул. Лесная 2 пос. имени Фрунзе произведена замена аккумулятора АПС, заменен и исправлен внутренний водопровод, разработана и сдана на проверку декларация по пожарной безопасности.
9. В филиале детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: ул. Центральная 24 с. Усть-Кажа заменен указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения; разработана и сдана на проверку декларация по пожарной безопасности.

Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка» *Т.И. Плясова* А.С. Плясова



Дознавателю ТО НД №2
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ползунову П.В.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

Согласно предписанию от 10.01.2018г за № 2\1\2 дознавателем Ползуновым П.В невыполнение указанных требований стало возможно в виду недостаточного контроля за исполнением обязательных требований пожарной безопасности.

Согласно п.1 «недостаточно знаков ПБ обозначающие пути эвакуации» нарушение будет исполнено точно в срок до 01.08.2018г. знаки будут приобретены в ВДПО г.Бийска.

Согласно п.2 «не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания» нарушение будет устранено точно в срок до 01.08.2018г. акты проверки будут предоставлены.

05.02.2018г.

Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка»

А.С. Плясова

Дознавателю ТО НД №2

ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ползунову П.В.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

Согласно предписанию от 30.01.2018г за № 1\1\3 дознавателем Ползуновым П.В невыполнение указанных требований стало возможно в виду недостаточного контроля за исполнением обязательных требований пожарной безопасности.

Согласно п.1 «не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания» нарушение будет устранено точно в срок до 01.01.2019г. акты проверки будут предоставлены.

Согласно п.2 «план эвакуации не соответствует требованиям ППБ» нарушение будет устранено точно в срок до 01.01.2019г соответствующий план ППБ будет изготовлен ВДПО г. Бийска.

20.01.2018г.

Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка»

А.С. Плясова

Дознавателю ТО НД №2
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ползунову П.В.

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

Согласно предписанию от 31.01.2018г за № 9\1\5 дознавателем Ползуновым П.В невыполнение указанных требований стало возможно в виду недостаточного контроля за исполнением обязательных требований пожарной безопасности.

Согласно п.1 «лица, допущенные к работе не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности» данное нарушение будет устранено точно в срок до 01.01.2019г. работники а именно, машинисты котельной, пройдут обучение в ВДПО г. Бийска.

Согласно п.2 «здание не оборудовано пожарным щитом». Нарушение будет устранено до 01.01.2019г. пожарный щит будет доукомплектован необходимым инвентарём и выкрашен в соответствующий цвет.

Согласно п.3 «не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания» нарушение будет устранено точно в срок до 01.01.2019г. акты проверки будут предоставлены.

21.02.2018г.

Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка»

А.С. Плясова